



СИСТЕМА ДОБРОВОЛЬНОЙ СЕРТИФИКАЦИИ НСПОБ
регистрационный № РОСС RU.М704.04ЮАБО

www.nsobf.pf, e-mail: nsopb@nsopb.ru

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

№ НСОПБ.RU.ПР.093.Н.00142
(номер сертификата соответствия)

030734
(учетный номер бланка)

ЗАЯВИТЕЛЬ
(наименование и местонахождение заявителя)

Общество с ограниченной ответственностью «ВТМ Холдинг»
 (ООО «ВТМ Холдинг») ОГРН 1086162000792
 Адрес: Российская Федерация, 344034, г. Ростов-на-Дону, ул. Привокзальная, 4,
 телефон/факс 8(863)238-37-49/8(863)238-37-49.

ИЗГОТОВИТЕЛЬ
(наименование и местонахождение изготовителя продукции)

Общество с ограниченной ответственностью «ВТМ Холдинг»
 (ООО «ВТМ Холдинг») ОГРН 1086162000792
 Адрес: Российская Федерация, 344034, г. Ростов-на-Дону, ул. Привокзальная, 4,
 телефон/факс 8(863)238-37-49/8(863)238-37-49.

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ
(наименование и местонахождение органа по сертификации, выдавшего сертификат соответствия)

Экспертная организация ФГБУ СЭУ ФПС ИПЛ по Краснодарскому краю,
 350072, г. Краснодар, ул. Тополиная, аллея 4, телефон/факс (861) 252-10-51,
 ОГРН 1062309019057, свидетельство № НСОПБ ЮАБО.RU.ЭО.ПР.093
 бессрочное, выдано 23.11.2017 г. Ассоциацией «Национальный союз органи-
 заций в области обеспечения пожарной безопасности».

ПОДТВЕРЖДАЕТ, ЧТО ПРОДУКЦИЯ
(информация о сертифицированной продукции, позволяющая провести идентификацию)

Изделия отделочные из экструдированного полистирола, выпускаемые по ТУ 5772-001-62506833-2001. Серийный выпуск.

код ОКПД2
 22.23.11.000

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ
(наименование национальных стандартов, стандартов организаций, сводов правил, условий договоров на соответствие требованиям которых проводилась сертификация)

Технический регламент о требованиях пожарной безопасности (Федеральный закон от 22.07.2008 № 123-ФЗ, статья 134 (таблица 27).

код ТН ВЭД

ПРОВЕДЕННЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ (ИСПЫТАНИЯ) И ИЗМЕРЕНИЯ

Протоколы испытаний: № 211-20-2-11- № 214-20-2-11 от 12.03.2021 г.
 Выданы: ИЛ ЭО ФГБУ СЭУ ФПС ИПЛ по Краснодарскому краю, Свидетельство о подтверждении компетентности № НСОПБ ЮАБО.RU.ЭО.ПР.093
 бессрочное, выдано 23.11.2017 г. Продукция прошла испытания на соответ-
 ствие требованиям: ГОСТ 30244-94 группа Г4 (сильногорючий материал),
 ГОСТ 30402-96 группа В3 (легковоспламеняемый материал), ГОСТ 12.1.044-89 п. 4.18. группа ДЗ (с высокой дымообразующей способностью), ГОСТ 12.1.044-89 п. 4.20. группа ТЗ (высокоопасный материалы).
 Акт о результатах анализа производства сертифицируемой продукции от 16.02.2021 г.

ПРЕДСТАВЛЕННЫЕ ДОКУМЕНТЫ
(документы, представленные заявителем в орган по сертификации в качестве доказательств соответствия продукции)

ТУ 5772-001-62506833-2001.

СРОК ДЕЙСТВИЯ СЕРТИФИКАТА СООТВЕТСТВИЯ с 12.03.2021 г. по 11.03.2024 г.



Руководитель
 (заместитель руководителя
 органа по сертификации)
(подпись, инициалы, фамилия)

M.B. Федоренко

Эксперт (эксперты)
(подпись, инициалы, фамилия)

A.A. Белякова