

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

(ОБЯЗАТЕЛЬНАЯ СЕРТИФИКАЦИЯ)

№ RU C-NL.ПБ68.B.02278/25

ЗАЯВИТЕЛЬ

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «ПОЛ-ХОЛЛ» (ООО «ПОЛ-ХОЛЛ»).

Место нахождения и адрес юридического лица: 625013, Россия, Тюменская область, город Тюмень, улица 50 лет Октября, дом 122. ОГРН 1057200919181. ИНН 7203168442. Телефон: +78047005057, адрес электронной почты: business@polholl.com.

Договор уполномоченного лица № 4/23 от 04.09.2023 года.

ИЗГОТОВИТЕЛЬ

Condor carpets B.V.

Место нахождения (адрес юридического лица) и адрес места осуществления деятельности по изготовлению продукции: НИДЕРЛАНДЫ, Euroweg 3, 8061 SB, Hasselt. Координаты системы ГЛОНАСС: 52.574970°, 6.089645°.

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ

Орган по сертификации Общество с ограниченной ответственностью "Пожарная Сертификационная Компания", место нахождения: 121596, Россия, город Москва, муниципальный округ Можайский вн. тер. г., улица Горбунова, д.12, к.2, стр 14, этаж 2, помещение 1, комната 4 (14208). ОГРН 1117746604502, ИНН 7714846955. Адреса места осуществления деятельности: 115054, Россия, город Москва, улица Дубининская, дом 33, корпус Б, этаж 2, кабинет 228 (3); 115054, Россия, город Москва, пер. Строченовский Б., дом 25А, Помещение 1, комната №7. Уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц № РОСС RU.0001.11ПБ68, телефон +74954813340, адрес электронной почты info@pskpb.ru.

ПОДТВЕРЖДАЕТ, ЧТО ПРОДУКЦИЯ

Покрытия напольные ковровые тафтинговые, в рулонах и плитках, марки «Bonkeel», коллекций: код ОКПД 2 13.93.13 Party, Party Line, Paint, Paradise, Panda, Patterson, Pacific, Pace, Palace, Pastel, Partner, Pandora, Panorama, Parliament, Patina, Paganini, Panerai, Pantheon, Passion, Patio, Pasha, Paolo, Park, Pastel, Parole, Pascal, Parallel, Part, Papyrus, Palomino, Panache, Pathoce, Paradigm, Parole, Palm, Patron, Pair, Passage, Palau, Palencia, Pavona, Pantara, Pavillon, Pantigo, Pavento, Parlana, Panthera, Paonia, Paurelia, Parlani, Parello, Pastora, Palestra, Paris, Parma, Pantavo; в составе: нити из 100% полиамида, на подложке из джута, или битума, или войлока, высотой ворса от 2,0 до 8,0 мм, общей толщиной от 4,0 до 12,0 мм, общей поверхностной плотностью от 450 до 6000 г/м², выпускаемые по техническому описанию «Покрытия напольные ковровые тафтинговые Bonkeel» № б/н от 16.10.2023 года.

Серийный выпуск.

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ

Технический регламент о требованиях пожарной безопасности (Федеральный закон от 22.07.2008 г. N 123-ФЗ).

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ ВЫДАН НА ОСНОВАНИИ

Протокола испытаний № ППБ-713/05-2025 от 30.05.2025 года, выданного Испытательной лабораторией Общества с ограниченной ответственностью "Пожарная Сертификационная Компания", уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц ТРПБ.RU.ИН90. Акта о результатах анализа состояния производства № 12-ОС/26-09/24 от 01.10.2024 года, выданного органом по сертификации Общества с ограниченной ответственностью «Пожарная Сертификационная Компания (уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц № РОСС RU.0001.11ПБ68). Схема сертификации 4с.

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Показатели пожарной опасности согласно приложению № 1 на 1 листе.

Хранение готовых изделий должно осуществляться на специально оборудованных складах, защищенных от воздействия загрязнений и агрессивных сред. Гарантийный срок – 1 год с момента отгрузки. Срок службы не регламентирован.

Дата изготовления единицы продукции – 03.09.2024 года.

СРОК ДЕЙСТВИЯ СЕРТИФИКАТА СООТВЕТСТВИЯ

с 30.05.2025

по

29.05.2030



Руководитель
(заместитель руководителя) органа по
сертификации

Эксперт-аудитор
(эксперты-аудиторы)

(подпись)

(подпись)

Грецкий Николай Михайлович
(фамилия, имя, отчество)

Булдакова Мария Алексеевна
(фамилия, имя, отчество)

ПРИЛОЖЕНИЕ №1
К СЕРТИФИКАТУ СООТВЕТСТВИЯ
№ RU C-NL.ПБ68.B.02278/25


(ОБЯЗАТЕЛЬНАЯ СЕРТИФИКАЦИЯ)

На стандарты и иные документы, примененные при сертификации

Обозначение стандарта (стандартов)	Наименование стандарта (стандартов)	Подтверждаемые требования национального стандарта (стандартов)
ГОСТ Р 51032-97	Материалы строительные. Метод испытания на распространение пламени	п.5.1 - Нераспространяющие (РП1)
ГОСТ 30402-96	Материалы строительные. Метод испытания на воспламеняемость	п.5.1 - Умеренновоспламеняемые (В2)
ГОСТ 12.1.044-89	Система стандартов безопасности труда. Пожаровзрывоопасность веществ и материалов. Номенклатура показателей и методы их определения	п.2.14.2 - С умеренной дымообразующей способностью (Д2)
ГОСТ 12.1.044-89	Система стандартов безопасности труда. Пожаровзрывоопасность веществ и материалов. Номенклатура показателей и методы их определения	п.2.16.2 - Умеренноопасные по токсичности продуктов горения (Т2)



М.П. Руководитель
(заместитель руководителя) органа по
сертификации
Эксперт-аудитор
(эксперты-аудиторы)


(подпись)

(подпись)

Грецкий Николай Михайлович
(фамилия, имя, отчество)

Булдакова Мария Алексеевна
(фамилия, имя, отчество)