



СИСТЕМА ДОБРОВОЛЬНОЙ СЕРТИФИКАЦИИ «БЕЗОПАСНОСТЬ И КАЧЕСТВО»
Свидетельство о регистрации № РОСС RU.И559.04.ЖР00

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

№ ССБК.RU.ПБ25.Н01002

№ ПС 009343

Срок действия с 12.04.2024г. по 11.04.2029г.

Код ОК 034-2014
(ОКПД2)

20.30.11

Код ТН ВЭД

3209 10 0009

ЗАЯВИТЕЛЬ

(наименование и
местонахождение
заявителя)

ООО «Лоймина»

606673, Нижегородская обл., Сокольский р-н, д. Коровино, д. 7, РФ.

ОГРН: 1085248000617. Телефон: +7(831) 421 53 95. E-mail: info@loymina.ru

ИЗГОТОВИТЕЛЬ

(наименование и
местонахождение изготовителя
продукции)

ООО «Лоймина»

606673, Нижегородская обл., Сокольский р-н, д. Коровино, д. 7, РФ.

ОГРН: 1085248000617. Телефон: +7(831) 421 53 95. E-mail: info@loymina.ru

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ

ОС «ФЕНИКС» Общество с ограниченной ответственностью «ФЕНИКС»,

144010, Московская область, г. Электросталь, ул. Ялагина, д. 3, помещение 31.

Телефон: 8(495)925-93-97. E-mail: feniks-sertifikat@mail.ru ОГРН 1185053020624.

Свидетельство № ССБК RU.ПБ25 до 24.08.2024г.

ПОДТВЕРЖДАЕТ, ЧТО ПРОДУКЦИЯ

(информация о сертифицированной
продукции, позволяющая провести
идентификацию)

Краска интерьерная для стен и потолков «Ultra» (базы А и С) т.м. «Charmant», с
расходом от 7 м²/л до 10 м²/л, выпускаемая по ТУ 20.30.11-030-85287842-2024.
Серийный выпуск.

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ

(наименование национальных
стандартов, стандартов
организаций, сводов правил,
условий договоров на соответствие
требованиям которых проводилась
сертификация)

Группа горючести – Г1 по ГОСТ 30244-94 «Материалы строительные. Методы
испытаний на горючесть»; Группа воспламеняемости – В1 по ГОСТ 30402-96
«Материалы строительные. Метод испытания на воспламеняемость»; Группа
дымообразующей способности – Д1 по ГОСТ 12.1.044-89 «Система стандартов
безопасности труда. Пожаровзрывоопасность веществ и материалов.
Номенклатура показателей и методы их определения» (п.4.18); Группа
токсичности продуктов горения – Т1 по ГОСТ 12.1.044-89 «Система стандартов
безопасности труда. Пожаровзрывоопасность веществ и материалов.
Номенклатура показателей и методы их определения» (п.4.20).

ПРОВЕДЕННЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ (ИСПЫТАНИЯ) И ИЗМЕРЕНИЯ

Протокол испытаний № 04/24-16С от 1.04.2024 г., ООО «ФЕНИКС»
ИЛ «ФЕНИКС», № ССБК RU. 21ПБ23 до 24.08.2024 г. Акт о
результатах анализа состояния производства № 00582-АО от
06.03.2024 г. ОС «ФЕНИКС» ООО «ФЕНИКС», № ССБК RU.ПБ25 до
24.08.2024 г.

ПРЕДСТАВЛЕННЫЕ ДОКУМЕНТЫ ТУ 20.30.11-030-85287842-2024

Руководитель (заместитель руководителя)
органа по сертификации
подпись, инициалы, фамилия

А.В. Колчин

Эксперт (эксперты)
подпись, инициалы, фамилия

А.В. Беляков

