



НАЦИОНАЛЬНАЯ СИСТЕМА ПО ПОДТВЕРЖДЕНИЮ СООТВЕТСТВИЯ В ОБЛАСТИ
ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ ПРОДУКЦИИ И УСЛУГ

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

№ РОСС RU.33199.043АЩ0.ОС.002.01441
(номер сертификата соответствия)

ЗАЯВИТЕЛЬ (наименование и место-положение заявителя) Общество с ограниченной ответственностью «Лоймина ПРО». ОГРН 1235200029965, ИНН 5249180953
Адрес: 606000, Россия, Нижегородская область, г Дзержинск, Игумновское ш, д. 9у. Телефон+7(831) 267-30-04, почта info@loyminapaint.ru

ИЗГОТОВИТЕЛЬ (наименование и место-положение изготовителя продукции) Общество с ограниченной ответственностью «Лоймина ПРО». ОГРН 1235200029965, ИНН 5249180953
Адрес: 606000, Россия, Нижегородская область, г Дзержинск, Игумновское ш, д. 9у. Телефон+7(831) 267-30-04, почта info@loyminapaint.ru

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ (наименование и местоположение органа по сертификации, выдавшего сертификат соответствия) ООО «СД Испытания». ОГРН 1257700057812
125504, город Москва, Дмитровское ш, д. 81 стр. 7
Тел.: +7(965) 295-97-37, e-mail: sdsphi@mail.ru
Аттестат аккредитации № РОСС RU.33199.043АЩ0.ОС.002

ПРОДУКЦИЯ (информация об объекте сертификации, позволяющая идентифицировать объект) Водно-дисперсионные акрил-уретановые краски: см. бланк приложения №0003484, выпускаемые по ТУ 20.30.11-002-84729611-2025. Серийный выпуск

код ОКПД2
20.30.11

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ (наименование стандартов, правил, условий договоров, на соответствии которых (которых) произвелась сертификация) Группа горючести - Г1 (слабогорючие) по ГОСТ 30244-94;
Группа воспламеняемости - В1 (трудновоспламеняемые) по ГОСТ 30402-96;
Группа дымообразующей способности - Д1 (с малой дымообразующей способностью) по ГОСТ 12.1.044-89 (п.4.18);
Группа токсичности - Т1 (малоопасные) по ГОСТ 12.1.044-89 (п.4.20);

код ТН ВЭД
3209 10 000 9

ПРОВЕДЕННЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ (ИСПЫТАНИЯ) И ИЗМЕРЕНИЯ Протокол исследований (анализа) № СГИ-ПБ1441-05/2026 от 19.05.2026г.
Испытательная лаборатория ООО «СД Испытания» аттестат аккредитации № РОСС RU.33199.043АЩ0.ИЛ.002, выдан 04.02.2026г.

ПРЕДСТАВЛЕННЫЕ ДОКУМЕНТЫ (документы представленные заявителем в орган по сертификации в качестве доказательства соответствия продукции требованиям нормативных документов) ТУ 20.30.11-002-84729611-2025 «Краски водно-дисперсионные акрил-уретановые. Технические условия»

СРОК ДЕЙСТВИЯ СЕРТИФИКАТА СООТВЕТСТВИЯ с 19.05.2026 по 18.05.2031



Руководитель (заместитель руководителя) органа по сертификации
подпись, инициалы, фамилия

Эксперт (эксперты)
подпись, инициалы, фамилия

А.С.Зайцев

Г.В. Давлетшин



НАЦИОНАЛЬНАЯ СИСТЕМА ПО ПОДТВЕРЖДЕНИЮ СООТВЕТСТВИЯ В ОБЛАСТИ
ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ ПРОДУКЦИИ И УСЛУГ

Приложение к сертификату № РОСС RU.33199.043АЩ0.ОС.002.01441

Код ОКПД 2	Продукция	Нормативный документ
25.30.11	Водно-дисперсионные акрил-уретановые краски: Краска интерьерная для стен и потолков "Matt Pro" т.м. "Swiss Lake", базы А и С; Эмаль акриловая "Acrylic Enamel" т.м. "Swiss Lake", базы А и С; Краска глубокоматовая интерьерная для стен и потолков " Charmant Ultra" базы А и С; Краска глубокоматовая интерьерная для стен и потолков " Charmant Sommet" базы А и С; Краска матоваямоющая для стен и потолков " Charmant Excellence" , базы А и С; Краска полуматовая моющая для стен и потолков "CHARMANT MARINEL" базы А и С; Краска для стен и потолков глубокоматовая с повышенной износостойкостью " Charmant Solid" , базы А и С; Краска для интерьеров и фасадов "Covering Wood Protector" т.м. "Swiss Lake", базы А и С	ТУ 20.30.11-002-84729611-2025



Руководитель
(заместитель руководителя)
органа по сертификации

подпись, инициалы, фамилия

Эксперт (эксперты)

подпись, инициалы, фамилия

А.С. Зайцев

Г.В. Давлетшин