

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

(ОБЯЗАТЕЛЬНАЯ СЕРТИФИКАЦИЯ)

№ RU C-RU.ПБ68.В.02504/26

ЗАЯВИТЕЛЬ

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «АКПЛАСТ» (ООО «АКПЛАСТ»).

Место нахождения и адрес юридического лица: 249000, Россия, Калужская область, м.р-н Боровский, г.п. город Балабаново, г. Балабаново, ул. 96 км Киевского шоссе, зд. 20.

Адрес места осуществления деятельности: 142350, Россия, Московская область, г.о. Чехов, поселок станции Детково, территория Акпласт, строение 1/8.

ОГРН 1125040006190. ИНН 5040118230. Телефон: 8 800 201 19 00, адрес электронной почты: Cronaplast1@gmail.com.

ИЗГОТОВИТЕЛЬ

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «АКПЛАСТ» (ООО «АКПЛАСТ»).

Место нахождения и адрес юридического лица: 249000, Россия, Калужская область, м.р-н Боровский, г.п. город Балабаново, г. Балабаново, ул. 96 км Киевского шоссе, зд. 20.

Адрес места осуществления деятельности по изготовлению продукции: 142350, Россия, Московская область, г.о. Чехов, поселок станции Детково, территория Акпласт, строение 1/8.

ОГРН 1125040006190. ИНН 5040118230.

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ

Орган по сертификации Общество с ограниченной ответственностью "Пожарная Сертификационная Компания", место нахождения: 121596, Россия, город Москва, муниципальный округ Можайский вн. тер. г., улица Горбунова, д.12, к.2, стр 14, этаж 2, помещение I, комната 4 (14208). ОГРН 1117746604502, ИНН 7714846955. Адреса места осуществления деятельности: 115054, Россия, город Москва, улица Дубининская, дом 33, корпус Б, этаж 2, кабинет 228 (3); 115054, Россия, город Москва, пер. Строченовский Б., дом 25А, Помещение I, комната №7. Уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц № РОСС RU.0001.11ПБ68, телефон +74954813340, адрес электронной почты info@pskpb.ru.

ПОДТВЕРЖДАЕТ, ЧТО ПРОДУКЦИЯ

Покрывтия напольные модульные, в виде плиток и планок, на основе суспензионного поливинилхлорида, покрытых декоративной поливинилхлоридной пленкой, толщиной 0,15 до 1 мм и защитным покрытием УФ-лаком, расходом 11 г/м², марок: Cronafloor, Cronafloor Premium, Royce, Quartz-step, Betta, Stronghold, Noventis, Quartz-floor, Fresh, Lime Stone, L'Quarzo, SPC Flooring, Foresta, Cf Floor, Bonkeel, Royal Floor, Robust wood, Amadei, Novafloor, NextStep, Aberhof, Smartfloor, Floorwood, ICON, Skalla, FloorExpert, Corsa Deco, Lavelly, KREAFORTA, Juteks, общей толщиной от 2,00 мм до 8,00 мм, плотностью от 1950 до 2050 кг/м³, выпускаемые по ТУ 22.23.15-005-16961440-2025 от 01.12.2025 г. «Водостойкое напольное покрытие модульного типа на основе поливинилхлорида (ПВХ) с защитой лицевой поверхности, в виде плиток, планок. Технические условия». Серийный выпуск.

код ОКПД 2 22.23.15
код ТН ВЭД ЕАЭС 3918 10 900 0

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ

Технический регламент о требованиях пожарной безопасности (Федеральный закон от 22.07.2008 г. N 123-ФЗ).

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ ВЫДАН НА ОСНОВАНИИ

Протокола испытаний № ППБ-155/02-2026 от 27.02.2026, выданного Испытательной лабораторией Общества с ограниченной ответственностью "Пожарная Сертификационная Компания", уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц ТРПБ.RU.ИН90. Акта о результатах анализа состояния производства № 01-ОС/24-12/25 от 26.12.2025, выданного органом по сертификации Общества с ограниченной ответственностью «Пожарная Сертификационная Компания» (уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц № РОСС RU.0001.11ПБ68). Схема сертификации 4с.

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Показатели пожарной опасности согласно Приложению № 1 на 1 листе.

Условия хранения: в картонных коробках, на ровной поверхности, в сухом закрытом помещении, при температуре воздуха не ниже плюс 15°C и не выше плюс 28°C, на расстоянии не менее 1 м от обогревательных приборов. Гарантийный срок хранения – 30 лет.

Дата изготовления единицы продукции – 17.12.2025 года.

СРОК ДЕЙСТВИЯ СЕРТИФИКАТА СООТВЕТСТВИЯ

с 27.02.2026 по 26.02.2031



Руководитель
(заместитель руководителя) органа по
сертификации

Эксперт-аудитор
(эксперты-аудиторы)

(подпись)

(подпись)

Грецкий Николай Михайлович
(фамилия, имя, отчество)

Медведева Екатерина Александровна
(фамилия, имя, отчество)

ПРИЛОЖЕНИЕ №1
К СЕРТИФИКАТУ СООТВЕТСТВИЯ
№ RU C-RU.ПБ68.В.02504/26


(ОБЯЗАТЕЛЬНАЯ СЕРТИФИКАЦИЯ)

На стандарты и иные документы, примененные при сертификации

Обозначение стандарта (стандартов)	Наименование стандарта (стандартов)	Подтверждаемые требования национального стандарта (стандартов)
ГОСТ Р 51032-97	Материалы строительные. Метод испытания на распространения пламени	п.5.1 - Нераспространяющие (РП1)
ГОСТ 30402-96	Материалы строительные. Метод испытания на воспламеняемость	п. 5.1 - Умеренновоспламеняемые (В2)
ГОСТ 12.1.044-89	Система стандартов безопасности труда. Пожаровзрывоопасность веществ и материалов. Номенклатура показателей и методы их определения	п. 4.18 - С умеренной дымообразующей способностью (Д2)
ГОСТ 12.1.044-89	Система стандартов безопасности труда. Пожаровзрывоопасность веществ и материалов. Номенклатура показателей и методы их определения	п. 4.20 - Умеренноопасные по токсичности продуктов горения (Т2)



Руководитель
(заместитель руководителя) органа по
М.П. сертификации
Эксперт-аудитор
(эксперты-аудиторы)


(подпись)

(подпись)

Грецкий Николай Михайлович
(фамилия, имя, отчество)
Медведева Екатерина Александровна
(фамилия, имя, отчество)