

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

(обязательная сертификация)



№ RU C-KR.ПБ09.В.00635/25

ЗАЯВИТЕЛЬ:

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «МИЦАР» (ООО «МИЦАР»),
Адрес (место нахождения): 109518, Россия, г. Москва, 1-й Грайвороновский проезд, дом 9А, строение 7, этаж 3, офис 301,
Адрес (адреса) места осуществления деятельности: 109518, Россия, г. Москва, 1-й Грайвороновский проезд, дом 9А, строение 7, этаж 3, офис 301, ОГРН 1197746081279, ИНН 7722471756, Тел.: +7-905-732-55-09,
Адрес электронной почты: 9164106892@mail.ru.

ИЗГОТОВИТЕЛЬ:

«HI WOOD CO.LTD»,
Адрес (место нахождения): Республика Корея, 445, Hwaddong-ro, Hwahlen-men, Pocheon-si, Gyeonggi-do, 11123,
Адрес (адреса) места осуществления деятельности: Республика Корея, 445, Hwaddong-ro, Hwahlen-men, Pocheon-si, Gyeonggi-do, 11123,
УНП/GLN (уникальный номер предприятия/Global Location Number): нет,
Географические координаты ГЛОНАСС (широта, долгота): 37.906116, 127.306628,
Сведения о государственной регистрации на территории иностранного государства: 127-81-70834.

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ

Автономной некоммерческой организации «Сертификационный центр «Пожарные Подмосковья», ОГРН 1027709032317, ИНН 7709398169, место нахождения: 105275, г. Москва, вн. тер. г. Муниципальный округ Соколиная Гора, пр-т Буденного, д. 51, корп. 4, 2 этаж, пом. 5, адрес места осуществления деятельности: 105275, г. Москва, вн. тер. г. Муниципальный округ Соколиная Гора, пр-т Буденного, д. 51, корп. 4, 2 этаж, пом. 5, телефон +7-495-504-71-64, адрес электронной почты: 5047164@mail.ru, уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц ТРПБ.RU.ПБ09.

ПОДТВЕРЖДАЕТ, ЧТО ПРОДУКЦИЯ

Изделия профильно-погонажные, типов: плинтус, стеновые панели, профили, на основе прессованного полистирола, окрашенные в массу и неокрашенные, толщиной от 5,0 до 30,0 мм, плотностью от 680 до 850 кг/м ³ , применяемые внутри помещений, выпускаемые по технической документации изготовителя.	код ОКПД2:	22.23.19
	Код ТН ВЭД ЕАЭС	3916 90 900 0
Серийный выпуск.		

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ

Технический регламент о требованиях пожарной безопасности (Федеральный Закон от 22 июля 2008 N 123-ФЗ):

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ ВЫДАН НА ОСНОВАНИИ

Протокол испытаний № 2681/ТР от 03.03.2025 г. (ИЦ ПБ АНО «Сертификационный центр «Пожарные Подмосковья», уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц ТРПБ.RU.ИН47),
Акт о результатах анализа состояния производства № 1859/25 от 04.03.2025 г. (Орган по сертификации АНО «Сертификационный центр «Пожарные Подмосковья», уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц № ТРПБ.RU.ПБ09),
Схема сертификации 4С.

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Группа сильногорючие (Г4), при испытаниях по ГОСТ 30244-94 (п. 7 метод II);
Группа легковоспламеняемые (В3), при испытаниях по ГОСТ 30402-96;
Группа с высокой дымообразующей способностью (Д3), при испытаниях по ГОСТ 12.1.044-89 (п. 4.18);
Группа высокоопасные (Т3) по токсичности продуктов горения, при испытаниях по ГОСТ 12.1.044-89 (п. 4.20).

СРОК ДЕЙСТВИЯ СЕРТИФИКАТА СООТВЕТСТВИЯ	с	11.03.2025	по	10.03.2030
--	---	------------	----	------------

РУКОВОДИТЕЛЬ (заместитель руководителя) органа по сертификации)		Умрихина Ольга Васильевна
М.П. Эксперт (эксперты)		Чарушкин С.В.

