



НАЦИОНАЛЬНАЯ СИСТЕМА ПО ПОДТВЕРЖДЕНИЮ СООТВЕТСТВИЯ В ОБЛАСТИ
ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ ПРОДУКЦИИ И УСЛУГ

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

№ РОСС RU.33199.043АЩ0.ОС.002.01440

(номер сертификата соответствия)

ЗАЯВИТЕЛЬ Общество с ограниченной ответственностью «Лоймина ПРО». ОГРН 1235200029965, ИНН 5249180953
(наименование и место- Адрес: 606000, Россия, Нижегородская область, г Дзержинск, Игумновское ш, д. 9у. Телефон+7(831)
положение заявителя) 267-30-04, почта info@loyminapaint.ru

ИЗГОТОВИТЕЛЬ Общество с ограниченной ответственностью «Лоймина ПРО». ОГРН 1235200029965, ИНН
(наименование и место- 5249180953 Адрес: 606000, Россия, Нижегородская область, г Дзержинск, Игумновское ш, д. 9у.
положение изготовителя 267-30-04, почта info@loyminapaint.ru
продукции)

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ ООО «СД Испытания». ОГРН 1257700057812
(наименование и местоположение органа по сертификации, 125504, город Москва, Дмитровское ш, д. 81 стр. 7
выдавшего сертификат соответствия) Тел.: +7(965) 295-97-37, e-mail: sdsppi@mail.ru
Аттестат аккредитации № РОСС RU.33199.043АЩ0.ОС.002

ПРОДУКЦИЯ Грунтовки водно-дисперсионные акриловые кроющие: Грунтовка
(информация об объекте сертификации, "Covering Primer" т.м. "Swiss Lake", Грунтовка "Color Saving Primer" т.м.
позволяющая идентифицировать объект) "Milq", Грунтовка "Прайм" т.м. "Лоймина эксперт", выпускаемые по ТУ
20.30.11-006-84729611-2025. Серийный выпуск

код ОКПД2
20.30.11

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ Группа горючести - Г1 (слабогорючие) по ГОСТ 30244-
(наименование стандартов, правил, условий договоров, 94;
на соответствии которого (которых) производилась сертификация) Группа воспламеняемости – В1 (трудновоспламеняемые)
по ГОСТ 30402-96;
Группа дымообразующей способности – Д1 (с малой
дымообразующая способность) по ГОСТ 12.1.044-89
(п.4.18);
Группа токсичности – Т1 (малоопасные) по ГОСТ
12.1.044-89 (п.4.20);

код ТН ВЭД
3209 10 000 9

ПРОВЕДЕННЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ (ИСПЫТАНИЯ) И ИЗМЕРЕНИЯ Протокол исследований (анализа) № СГИ-ПБ1440-05/2026 от 19.05.2026г.
Испытательная лаборатория ООО «СД Испытания» аттестат аккредитации
№ РОСС RU.33199.043АЩ0.ИЛ.002, выдан 04.02.2026г.

ПРЕДСТАВЛЕННЫЕ ДОКУМЕНТЫ ТУ 20.30.11-006-84729611-2025 «Грунтовки водно-дисперсионные
(документы представленные заявителем в орган по акриловые кроющие. Технические условия»
сертификации в качестве доказательства соответствия
продукции требованиям нормативных документов)

СРОК ДЕЙСТВИЯ СЕРТИФИКАТА СООТВЕТСТВИЯ с 19.05.2026 по 18.05.2031



Руководитель
(заместитель руководителя)
органа по сертификации
подпись, инициалы, фамилия

А.С.Зайцев

Эксперт (эксперты)
подпись, инициалы, фамилия

Г.В. Давлетшин