

ДЕКЛАРАЦИЯ О СООТВЕТСТВИИ
Д-СН.РА01.В.00840/22



Заявитель ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "РЕФЛОР"

Зарегистрирован Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы № 16 по Новосибирской области 17.08.2016

Место нахождения: 630091, Россия, Новосибирская область, город Новосибирск, улица Советская, дом 52, вход А, этаж 2, литер А3, офис 11 (часть помещения 109)

Адрес места осуществления деятельности: 630132, Россия, Новосибирская область, город Новосибирск, улица Красноярская, дом 35, офис 1403, ОГРН 1165476147209 ИНН 5406617040

Телефон: +73833048299 Адрес электронной почты: info@refloor-opt.ru

в лице Директора Пережогина Павла Александровича

Заявляет, что продукция Напольное покрытие в виде плит из композитного материала (поливинилхлорид, наполненный природным карбонатом кальция), с нанесенным на лицевую сторону шпоном ценных пород древесины, толщиной шпона от 0,6 до 1,2 мм: паркет кварцевый, товарного знака «Quartz Parquet», марки «Кварцпаркет», общей толщиной от 5 мм до 8,7 мм, плотностью 1910 кг/м³ и 1840 кг/м³.

Продукция изготовлена в соответствии с технической документацией изготовителя

Серийный выпуск

код ОКПД 2: 22.23.11

код ТН ВЭД ЕАЭС: 3918101000

соответствует требованиям

123-ФЗ Технический регламент о требованиях пожарной безопасности (Федеральный закон от 22.07.2008 № 123-ФЗ)

Схема декларирования соответствия 2д

Декларация о соответствии принята на основании

Протокола испытаний № ППБ-663/04-2022 от 29.04.2022 года, выданного испытательной лабораторией

Испытательная лаборатория Общества с ограниченной ответственностью "Пожарная Сертификационная

Компания", уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц № ТРПБ.RU.ИН90

Дополнительные сведения

Показатели пожарной опасности определены в соответствии с таблицей 27 Федерального закона от 22.07.2008 года N 123-ФЗ согласно приложению № 1 на 1 листе. Класс пожарной опасности строительных

материалов: КМ2, в соответствии с таблицей 3 Федерального закона от 22.07.2008 года N 123-ФЗ.

Срок годности не ограничен; хранить напольные покрытия допускается в сухих, отапливаемых помещениях, при температуре от +15 до +23°C и относительной влажностью воздуха 30-60%.

Срок действия декларации о соответствии с 12.05.2022 по 11.05.2027

М.П. «РЕФЛОР» Заявитель

(при наличии)

Пережогин Павел Александрович

(фамилия, имя, отчество (последнее при наличии))

ЗАЯВЛЕНИЕ: продукция безопасна при ее использовании согласно указанному способу применения в соответствии с целевым назначением. Заявителем приняты меры по обеспечению соответствия продукции требованиям, установленным техническим регламентом (техническими регламентами) Российской Федерации.



РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

ПРИЛОЖЕНИЕ №1 Лист 1

к ДЕКЛАРАЦИИ О СООТВЕТСТВИИ N RU Д-СН.РА01.В.

Сведения о национальных стандартах (сводах правил), применяемых на добровольной основе для соблюдения требований технических регламентов

Обозначение национального стандарта или свода правил	Наименование национального стандарта или свода правил	Подтверждение требованиям национального стандарта или свода правил
ГОСТ Р 51032-97	"Материалы строительные. Метод испытания на распространение пламени"	Нераспространяющие (РП1) в соответствии со ст. 13, п. 10 Федерального закона от 22.07.2008 г. № 123-ФЗ
ГОСТ 30402-96	"Материалы строительные. Метод испытания на воспламеняемость"	Умеренновоспламеняемые (В2) в соответствии со ст. 13, п. 7 Федерального закона от 22.07.2008 г. № 123-ФЗ
ГОСТ 12.1.044-89 п. 4.18	"Система стандартов безопасности труда. Пожаровзрывоопасность веществ и материалов. Номенклатура показателей и методы их определения"	С умеренной дымообразующей способностью (Д2) в соответствии со ст. 13, п. 9 Федерального закона от 22.07.2008 г. № 123-ФЗ
ГОСТ 12.1.044-89 п. 4.20	"Система стандартов безопасности труда. Пожаровзрывоопасность веществ и материалов. Номенклатура показателей и методы их определения"	Умеренноопасные (Т2) в соответствии со ст. 13, п. 10 Федерального закона от 22.07.2008 г. № 123-ФЗ

Директор



П.А. Пережогин

фамилия, имя, отчество