



ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА

**ФЕДЕРАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
ЦЕНТР ГИГИЕНЫ И ЭПИДЕМИОЛОГИИ В ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ**

Юридический, почтовый адрес: 600005, г. Владимир, ул. Токарева, 5
Тел. (4922) 535828, 535836, 535835, факс (4922) 535828

Исх. № 1809
от 11.05.2016 г.

УТВЕРЖДАЮ
Заместитель главного врача ФБУЗ
«Центр гигиены и эпидемиологии
в Владимирской области»


Директор А.Н. Брыченков

ЭКСПЕРТНОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ № 393

- 1. Наименование продукции:** Декоративные изделия из полиуретана т.м. Перфект: консоли, ниши, обрамление зеркал, панно, фрагменты орнамента, карнизы потолочные гладкие, карнизы потолочные с рисунком, колонны, полуколонны, круговые молдинги, молдинги бордюры гладкие, молдинги бордюры с рисунком, угловые элементы, обрамление дверных проёмов, купола, розетки потолочные, фасадный декор.
- 2. Организация-изготовитель:** «PERFECT CHEMICAL INDUSTRY», Hongtian Zone Xinxu Huizhou Guangdong, Китай.
- 3. Получатель заключения:** ООО «ЭСТОК ЛОГИСТИК», 115114, г. Москва, Дербеневская ул., д.1, стр.1.
- 4. Представленные материалы:**
 - Каталог продукции изготовителя;
 - Протокол лабораторных исследований Аккредитованного Испытательного Центра Орехово-Зуевского филиала ФБУ «Государственный региональный центр стандартизации, метрологии и испытаний в Московской области» (аттестат аккредитации № РОСС.RU.0001.21ПТ43), № 881/04-ВЛ-16 от 06.04.2016 г.

Область применения продукции: Строительно-отделочные материалы.

ПРОТОКОЛ ЭКСПЕРТИЗЫ

Санитарно-эпидемиологическая экспертиза представленной документации на продукцию (результаты лабораторных исследований, данные нормативно-технической документации) проведена на их соответствие положениям Раздела 6 «Требования к полимерным и полимерсодержащим строительным материалам и мебели» главы II Единых санитарно-эпидемиологических и гигиенических требований к товарам, подлежащим санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю), утвержденных решением Комиссии Таможенного союза от 28.05.2010 г. № 299.

По результатам исследований продукция характеризуется следующими санитарно-эпидемиологическими и гигиеническими показателями:

- Запах, баллы - не более 2;
- Напряженность электростатического поля, кВ/м, не более – 15;
- Индекс токсичности, % - 60 – 120;
- Миграция химических веществ в модельную среду (воздушная среда, температура в камере 23°C, время экспозиции 24 часа), мг/м³, не более: бутилацетат – 0,1; водород цианистый - 0,01; спирт изопропиловый – 0,2; спирт метиловый – 0,5; формальдегид - 0,01; этиленгликоль – 0,3.

ВЫВОДЫ

На основании результатов экспертизы представленной документации, данных лабораторных исследований, Декоративные изделия из полиуретана т.м. Перфект: консоли, ниши, обрамление зеркал, панно, фрагменты орнамента, карнизы потолочные гладкие, карнизы потолочные с рисунком, колонны, полуколонны, круговые молдинги, молдинги бордюры гладкие, молдинги бордюры с рисунком, угловые элементы, обрамление дверных проёмов, купола, розетки потолочные, фасадный декор (изготовитель - «PERFECT CHEMICAL INDUSTRY», Hongtian Zone Xinxu Huizhou Guangdong, Китай), по вышеуказанным показателям, соответствуют положениям раздела 6 Единых санитарных требований и могут использоваться в качестве строительного-отделочных материалов.

Условия безопасного применения, хранения, транспортирования, маркировки, утилизации, периодического лабораторного контроля продукции должны соответствовать действующему санитарному законодательству РФ, положениям Единых санитарно-эпидемиологических и гигиенических требований к товарам, подлежащим санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю), утверждённых решением Комиссии таможенного союза № 299 от 28.05.2010 г., требованиями нормативно-технической документации изготовителя.

Эксперт - врач ФБУЗ
«Центр гигиены и эпидемиологии
в Владимирской области»



Д. Д. Омельченко